

**А К Т**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов**  
**в жилых многоквартирных домах**

гор. Москва

«29» январь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО УО «Курчатовский»

(наименование организации)

района «Щукино»

(наименование района)

СЗАО

Исполнительный

директор

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики ИП Трифонов П.А.

Федянин В.В. Трифонов П.А.

(наименование организации, ф.и.о.)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2

по ул. Рогова

с целью определения пригодности для естественной

вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,  
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность
кв.№1-286	нет.	да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

Исполнительный директор:

(подпись)

чистильщики :

индивидуальный предприниматель

Трифонов  
Павел Александрович

(подпись)

Моб.: 8-926-256-35-55

E-mail: VENT1513@yandex.ru

Трубочистные раб(подпись)  
Обслуживание дымоходов и вентиляции  
Текущий и плановые ремонты  
Оформление технической документации

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

Трифонов П.А.

(ф.и.о.)

Федянин В.В.

(ф.и.о.)

**А К Т**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов**  
**в жилых многоквартирных домах**

гор. Москва

«29» январь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО УО «Курчатовский»

(наименование организации)

района «Щукино»

(наименование района)

СЗАО

Исполнительный  
директор

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики

ИП Трифонов П.А.

Федянин В.В. Трифонов П.А.

(наименование организации, ф.и.о.)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 5  
по ул. Рогова с целью определения пригодности для естественной  
вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,  
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность
кв.№1-143	нет.	да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

Исполнительный директор:

чистильщики :



Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

Трифонов. П.А.

(ф.и.о.)

Федянин В.В.

(ф.и.о.)

**А К Т**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов**  
**в жилых многоквартирных домах**

гор. Москва

« 30 » январь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО УО «Курчатовский»

(наименование организации)

района «Щукино»

(наименование района)

СЗАО

Исполнительный  
директор

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики ИП Трифонов П.А.

Федянин В.В. Трифонов П.А.

(наименование организации, ф.и.о.)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 11

по ул. Рогова с целью определения пригодности для естественной

вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,  
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность
кв.№1-80	нет.	да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

Исполнительный директор:

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики :

индивидуальный предприниматель

Трифонов

Павел Александрович

Моб.: 8-926-256-35-55

E-mail: VENT1515@yandex.ru

Трубоочистные работы

Обслуживание дымоходов и в (подпись)

Текущий и плановые ремонты

Оформление технической документации

Трифонов. П.А.

(ф.и.о.)

Федянин В.В.

(ф.и.о.)



**А К Т**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов**  
**в жилых многоквартирных домах**

гор. Москва

« 30 » январь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО УО «Курчатовский»

(наименование организации)

района «Щукино»

(наименование района)

СЗАО

Исполнительный  
директор

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики ИП Трифонов П.А.

Федянин В.В. Трифонов П.А.

(наименование организации, ф.и.о.)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 14  
по ул. Рогова с целью определения пригодности для естественной  
вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,  
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность
кв. №1-71	нет.	да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

Исполнительный директор:



(подпись)

чистильщики: Индивидуальный предприниматель

Трифонов

Павел Александрович

(подпись)

Моб.: 8-926-256-35-55

E-mail: VENT1515@yandex.ru

Трубочистные работы (подпись)

Обслуживание дымоходов и вентиляции

Технический паспорт, ф.и.о. заказчика

Об документации

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

Трифонов. П.А.

(ф.и.о.)

Федянин В.В.

(ф.и.о.)

**А К Т**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов**  
**в жилых многоквартирных домах**

гор. Москва

« 30 » январь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО УО «Курчатовский»

(наименование организации)

района «Щукино»

(наименование района)

СЗАО

Исполнительный  
директор

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики ИП Трифонов П.А.

Федянин В.В. Трифонов П.А.

(наименование организации, ф.и.о.)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 5

по ул. М. Новикова с целью определения пригодности для естественной  
вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,  
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность
кв. №1-27	нет.	да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

Исполнительный директор:

чистильщики:

индивидуальный предприниматель  
Трифонов

Павел Александрович

Моб.: 8-926-256-35-55

E-mail: VENT1515@yandex.ru

Трубочистные работы

Обслуживание дымоходов и вентиляций

Текущий и плановые ремонты

Оформление технической документации

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

Трифонов. П.А.

(ф.и.о.)

Федянин В.В.

(ф.и.о.)

**А К Т**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов**  
**в жилых многоквартирных домах**

гор. Москва

« 30 » январь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО УО «Курчатовский»

(наименование организации)

района «Щукино»

(наименование района)

СЗАО

Исполнительный  
директор

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики ИП Трифонов П.А.

Федянин В.В. Трифонов П.А.

(наименование организации, ф.и.о.)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 16

по ул. Рогова с целью определения пригодности для естественной  
вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,  
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность
кв. №1-72	нет.	да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

Исполнительный директор:

чистильщики :



Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

Трифонов. П.А.

(ф.и.о.)

Федянин В.В.

(ф.и.о.)



**А К Т**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов**  
**в жилых многоквартирных домах**

гор. Москва

« 30 » январь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО УО «Курчатовский»

(наименование организации)

района «Щукино»

(наименование района)

СЗАО

Исполнительный  
директор

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики ИП Трифонов П.А.

(наименование организации, ф.и.о.)

Федянин В.В. Трифонов П.А.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 17

по ул. Рогова с целью определения пригодности для естественной  
вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,  
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность
кв. №1-80	нет.	да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:


Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

Исполнительный директор:

чистильщики:



Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

Трифонов. П.А.

(ф.и.о.)

Федянин В.В.

(ф.и.о.)

**А К Т**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов**  
**в жилых многоквартирных домах**

гор. Москва

«31» январь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО УО «Курчатовский»

(наименование организации)

района «Щукино»

(наименование района)

СЗАО

Исполнительный

директор

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики ИП Трифонов П.А.

Федянин В.В. Трифонов П.А.

(наименование организации, ф.и.о.)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 18

по ул. Рогова с целью определения пригодности для естественной

вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,  
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность
кв.№1-72	нет.	да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"


Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

Исполнительный директор:



(подпись)

чистильщики:



(подпись)

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

Трифонов. П.А.

(ф.и.о.)

Федянин В.В.

(ф.и.о.)



**А К Т**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов**  
**в жилых многоквартирных домах**

гор. Москва

« 31 » январь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО УО «Курчатовский»

(наименование организации)

района «Щукино»

(наименование района)

СЗАО

Исполнительный  
директор

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики ИП Трифонов П.А.

(наименование организации, ф.и.о.)

Федянин В.В. Трифонов П.А.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 20

по ул. Рогова с целью определения пригодности для естественной  
вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,  
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность
кв. №1-72	нет.	да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

Исполнительный директор:

чистильщики:

Трифонов

Павел Александрович

Моб.: 8-926-256-35-55

E-mail: VENT1515@yandex.ru

Трубоочистные работы

Обслуживание дымоходов и вентиляции

Текущий и плановые ремонты

Оформление технической документации

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

Трифонов. П.А.

(ф.и.о.)

Федянин В.В.

(ф.и.о.)

**А К Т**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов**  
**в жилых многоквартирных домах**

гор. Москва

«31» январь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО УО «Курчатовский»

(наименование организации)

района «Щукино»

(наименование района)

СЗАО

Исполнительный  
директор

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики ИП Трифонов П.А.

(наименование организации, ф.и.о.)

Федянин В.В. Трифонов П.А.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 3к.4  
по ул. Расплетина с целью определения пригодности для естественной  
вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,  
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность
кв. №1-50	нет.	да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

Исполнительный директор:

(подпись)

чистильщики:

Трифонов

(подпись)

Павел Александрович

Моб.: 8-926-256-35-55

E-mail: VENT1515@yandex.ru

Трубоочистные работы

Обслуживание дымоходов и вентиляции

Текущий и плановые ремонты

Оформление технической документации

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

Трифонов. П.А.

(ф.и.о.)

Федянин В.В.

(ф.и.о.)

**А К Т**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов**  
**в жилых многоквартирных домах**

гор. Москва

« 31 » январь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО УО «Курчатовский»

(наименование организации)

района «Щукино»

(наименование района)

СЗАО

Исполнительный  
директор

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики ИП Трифонов П.А.

Федянин В.В. Трифонов П.А.

(наименование организации, ф.и.о.)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2к.1

по ул. М. Новикова с целью определения пригодности для естественной  
вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,  
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность
кв.№1-79	нет.	да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

Исполнительный директор:

чистильщики:

Павел Александрович

Моб.: 8-926-254-35-55

E-mail: VENT1515@yandex.ru

Трубочистные работы

Обслуживание дымоходов и вентиляций

Текущий и плановые ремонты

Оформление технической документации

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

Трифонов. П.А.

(ф.и.о.)

Федянин В.В.

(ф.и.о.)